

Białystok, dnia 26.05.2022 r.

Gmina Supraśl
ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

HK.903.264.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Sokołda. Komunikat należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Do wiadomości:

1. Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu
ul. Zielona 5
16-030 Supraśl

W załączeniu:

1. Komunikat

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulasek

Białystok 21.05.2022 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Sokołda, zaopatrującego miejscowości: Sokołda, Podsokołda, Kozły Kolonia, Kopna Góra, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:





– ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h: powyżej 300 jtk/ml wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze zmniejszoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

