

Białystok 2021-04-20

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Nadleśnictwo Supraśl
Podsupraśl 8
16-030 Supraśl

HK.903.173.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Nadleśnictwo Supraśl, Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz na stronie Nadleśnictwa Supraśl jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechniania komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:
1. Komunikat

Otrzymuje:
1. Burmistrz Supraśla
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

Białystok, dnia 2021.04.20

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 2021.04.15 (sprawozdanie z badań Nr 217803/21/SOK/1 z dnia 2021.04.19, data wpływu sprawozdania do tutejszej Stacji 2020.04.20) z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego Nadleśnictwo Supraśl, Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl stwierdzono:

- ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości 74 jtk/100 ml.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część A i C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 9 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii *Escherichia coli* oraz *Enterokoków*.

W związku z powyższym: **WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.**

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza