

Białystok, dnia 2019.05.08

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w ponownym badaniu jakości wody pobranej dnia 2019.04.25 z wodociągu Ogrodniczki zaopatrującego w wodę miejscowości: Ogrodniczki, Ciasne, Karakule, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych następujących parametrów: **manganu 63 µg/l** (wartość parametryczna manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Podwyższona wartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza