

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU**
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Białystok, dnia 2019.04.10

Urząd Miejski w Supraślu
ul. J. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

HK.4410.178.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Ogrodniczki. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Otrzymują:

1. Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o. o. Sp. k.
Perzyce 46
63-760 Zduny

W załączeniu:

1. Komunikat

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku**
Waldemar Kulesza

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

Białystok, dnia 2019.04.10

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej dnia 2019.04.09 (data wpływu sprawozdania do PSSE w Białymstoku 2019.04.11) z wodociągu Ogrodniczki zaopatrującego w wodę miejscowości: Ogrodniczki, Ciasne, Karakule, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych następujących parametrów: **mętności** – **1,5 NTU** (zalecany zakres wartości do 1,0 NTU) oraz **manganu 64 µg/l** (wartość parametryczna manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Podwyższone wartości ww. wymienionych parametrów mogą pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

ENTREPRENEURIAL
MANAGEMENT
OF THE FIRM
AND THE
INDUSTRY

ENTREPRENEURIAL
MANAGEMENT
OF THE FIRM
AND THE
INDUSTRY

ENTREPRENEURIAL
MANAGEMENT
OF THE FIRM
AND THE
INDUSTRY

Białystok 2019.04.

Rosmosis-Wawrzyniak
Group Sp. z o. o. Sp. k.
Perzyce 46
63-760 Zduny

HK.4410.178.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 2019.04.11 otrzymał wynik badania próbki wody pobranej dnia 2019.04.09 z wodociągu Ogrodniczki, w punkcie poboru: stacja uzdatniania wody Ogrodniczki 22, w ramach kontroli jakości wody przed oddaniem do użytku stacji uzdatniania wody w ww. wodociągu.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, ul. Legionowa 8 (Sprawozdanie Nr LPW.9051.327.2019.2073.594 z badań wody z dnia 2019.04.10) wykazało przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie mętności ($1,5 \pm 0,4$ NTU) oraz manganu (64 ± 12 µg/l).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mętność powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1,0 NTU. Natomiast mangan nie powinien przekraczać 50 µg/l

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia określa dopuszczalną wartość parametryczną dla mętności 1,5 NTU oraz dla manganu 64 µg/l.

Zgodnie z § 26 ustęp 3 ww. rozporządzenia Rosmosis-Wawrzyniak Group Sp. z o. o. Sp. k., Perzyce 46, 63-760 Zduny ma również obowiązek przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58
16-030 Supraśl

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza

